



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
П Р И К А З

от 16 февраля 2022

№ 113

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», постановления Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. № 1498-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (сведений), размещенных на сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 1).

1.2. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания лиц старше 18 лет, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан

условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (приложение 2).

1.3. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (приложение 3).

1.4. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в полустационарной форме, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (приложение 4).

2. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной проверки обязательное применение проверочного листа не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.

3. Управлению организации социального обслуживания на дому (**Романова О.С.**), Управлению организации стационарного социального обслуживания (**Фирсова Т.И.**), Управлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (**Зайцева Е.М.**), Управлению координации сети (**Виноходова В.М.**), Управлению по организации работы с семьями с детьми (**Семкина Е.А.**), проинформировать негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в установленном порядке в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, о применении с 1 марта 2022 г. форм проверочных листов при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Департамента



Е.П.Стружак

Приложение 1
к приказу Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
от «16» февраля 2022 г. № 113

поле для нанесения
QR-кода

Форма проверочного листа

(список контрольных вопросов), используемая при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (сведений), размещенных контролируемым лицом на официальном сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)	
Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа	
Дата заполнения проверочного листа	
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами	
Адрес сайта контролируемого лица	

<p>Форма социальных услуг в соответствии с которой контролируемым лицом оказываются социальные услуги</p>	
<p>Наименование и реквизиты решения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы об утверждении формы проверочного листа</p>	
<p>Наименование и реквизиты приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы о проведении контрольного (надзорного) мероприятия</p>	
<p>Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия</p>	
<p>Должность, фамилия и инициалы должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>Должность, фамилия и инициалы специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемыми лицами обязательных требований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

№, п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Ссылка на страницу сайта	Примечание
			Да	Нет	Не применимо		
	Контролируемым лицом обеспечена открытость и доступность информации:						
1	О дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения юридического лица (филиалах (при наличии), месте нахождения фактической деятельности организации, режиме и графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты.	1) подпункт «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункты 1-5 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
2	О структуре и органах управления организации социального обслуживания	1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					

3	Наименование структурных подразделений (органов управления) (при наличии)	<p>1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н</p>					
4	Фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, положения о структурных подразделениях (при наличии)	<p>1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н</p>					
5	Места нахождения обособленных структурных подразделений	<p>1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом</p>					

		поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
6	Адреса официальных сайтов структурных подразделений в сети «Интернет» (при наличии)	1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
7	Электронной почты структурных подразделений (при наличии)	1) подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
8	О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов организации социального обслуживания (при наличии)	1) подпункт «в» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;					

		2) подпункт 6 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
9	О персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы)	1) подпункт «г» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
10	О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»)	1) подпункт «д» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 8 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
11	О перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания	1) подпункт «е» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о				

		<p>поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункты 9-10 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н</p>					
12	<p>О порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату</p>	<p>1) подпункт «ж» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 11 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н</p>					
13	<p>О тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания</p>	<p>1) подпункт «з» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 11 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н</p>					

14	<p>О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц</p>	<p>1) подпункт «и» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 12 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н.</p>				
15	<p>О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет средств физических и (или) юридических лиц</p>	<p>1) подпункт «к» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 13 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н.</p>				
16	<p>Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц</p>	<p>1) подпункт «л» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>2) подпункт 14 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом</p>				

		поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
17	О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов)	1) подпункт «м» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 15 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
18	О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)	1) подпункт «н» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 16 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
19	О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением электронного образа документов)	1) подпункт «о» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;					

		2) подпункт 17 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
20	О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний	1) подпункт «п» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 18 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
21	О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания	1) подпункт «р» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) пункт 3 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
22	Информация размещена на официальном сайте поставщика социальных услуг и обновляется в течение 10 рабочих дней со	1) пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на				

	дня ее создания, получения или внесения соответствующих изменений	официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) подпункт 8) пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					
23	Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ссылку на официальные сайты органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление предусмотренных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), организаций, которые находятся в ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и которым в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»	1) пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) пункт 4 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н					

	предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях одного или нескольких муниципальных образований, и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.					
24	Размещенные на официальном сайте сведения доступны пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений	1) пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) пункт 11 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				
25	Технические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать возможность выражения мнений получателями социальных услуг о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания	подпункт 4) пункта 9 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н				

Приложение 2
к приказу Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
от «16» февраля 2022 г. № 1/3

поле для нанесения
QR-кода

Форма проверочного листа

(список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания лиц старше 18 лет, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)	
Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа	
Дата заполнения проверочного листа	
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами	

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Форма социальных услуг в соответствии с которой контролируемым лицом оказываются социальные услуги	
Наименование и реквизиты решения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы об утверждении формы проверочного листа	
Наименование и реквизиты решение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
<p>Должность, фамилия и инициалы должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>Должность, фамилия и инициалы специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№, п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Примечание
			Да	Нет	Неприменимо	
Контролируемое лицо:						
1	<p>Осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные акты о назначении на должность руководителя, заместителей руководителя, о приеме на работу сотрудников, оказывающих социальные услуги, должностные инструкции всех сотрудников, паспорт или иной документ удостоверяющий личность руководителя, иных сотрудников; - утвержденное штатное расписание контролируемого лица; - свидетельство о включении в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы; - правоустанавливающая и техническая документация на здание/помещение, сооружения/территории/оборудование/транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); - Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 34); - приложения 1, 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (далее - постановление ПМ № 829-ПП); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее - приказ Минтруда России № 940н); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о 				

	<ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка для работников контролируемого лица; - сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты проверок, предписания, протоколы, иные документы) органов, осуществляющих государственный контроль, отчетов (сведений) об исполнении указанных результатов контрольных (надзорных) мероприятий; - приказ контролируемого лица о проведении термометрии; - журналы термометрии для учета показаний (для работников и для получателей социальных услуг); - предоставление графика проветривания помещения, в том числе комнат, где проживают получатели социальных услуг с отметкой об исполнении; - предоставление графика по проведению обеззараживания воздуха и влажной обработки с применением моющих, дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении 	<p>предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее - приказ Минтруда России № 874н);</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»</p>				
1.2	<p>Соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими; - здание (-я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и 	<p>пункт 16 приказа Минтруда России № 940н</p>				

<p>(или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;</p> <ul style="list-style-type: none">- обеспечение получателей социальных услуг помещением, предназначенным для организации питания;- обеспечение получателей социальных услуг помещением, предназначенным для медицинского обслуживания;- для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения;- наличие приемно-карантинного отделения для получателей социальных услуг;- потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;- жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви;- количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате;- количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих;- на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп;- при размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, предусмотрено				
---	--	--	--	--

	<p>специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде; - предоставление санитарно-бытового помещения для работников организации; - предоставление помещения для стирки и глажки постельного белья, полотенец и личных вещей получателей социальных услуг (либо договора со сторонними организациями на оказание данных услуг); - организация хозяйственного помещения для хранения уборочного инвентаря, который маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ <p>(подтверждаются технической документацией на здание/помещение, сооружения/территории/оборудование, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг)</p>					
1.3	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотрены оборудованные надлежащим образом помещения (зоны) для организации дневной занятости получателей социальных услуг, их отдыха, досуга, двигательной активности и другого 	пункт 38 приказа Минтруда России № 940н				

1.4	<p>- на территории контролируемого лица предусмотрены благоустроенные и оборудованные надлежащим образом площадки (зоны) для осуществления прогулок, занятий по адаптивной и лечебной физической культуре, оздоровительных и спортивных мероприятий, игр, отдыха, досуга и другого</p>					
2	<p>Предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал по учету договоров на предоставление социальных услуг; - журнал по учету индивидуальных программ предоставления социальных услуг; - личные дела получателей социальных услуг; - копии решений уполномоченного органа о признании граждан нуждающимися социальных услугах в соответствующей форме социального обслуживания; - заявления получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг; - карта типизации по результатам функциональной диагностики (при наличии); - индивидуальные программы предоставления социальных услуг получателей социальных услуг; - договоры с получателями социальных услуг или их законными представителями; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 2 части статьи 12, статья 16, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940и; - приказ Минтруда России № 874и; - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.12.2020 № 1558 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739» (далее - приказ Департамента № 1558); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.01.2021 № 48 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 48); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 № 1459 «Об особенностях предоставления социального обслуживания в городе Москве» 				

	<ul style="list-style-type: none"> - справки о состоянии здоровья получателей социальных услуг из учреждений здравоохранения, нуждающихся в предоставлении социальных услуг; - выписки из единого жилищного документа; - арматурные карты по обеспечению одеждой, обувью и постельными принадлежностями (либо заявление об отказе получателя социальных услуг); - графики контроля за работой сотрудников, оказывающих социальные услуги; - циклограммы работников; - ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие документы факт оказания услуг (дневники, акты, журналы, отчеты, иные документы) 					
2.1	- контролируемым лицом соблюдаются нормы обеспечения мягким инвентарем	- пункт 5 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.2	- контролируемым лицом соблюдаются нормы обеспечения площадью жилых помещений	- часть 4 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.3	- контролируемым лицом соблюдаются нормы питания в организациях социального обслуживания	- пункт 5 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»				
2.4	- плата за социальное обслуживание взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком взимания платы за социальное обслуживание	пункт 14 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.5	- надлежащий уход	пункт 16 приказа Минтруда России № 940н				
2.6	- безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг					
2.7	- контролируемым лицом социальные услуги предоставляются в соответствии с порядком предоставления социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 13 приказа Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 1558 				

3	<p>Предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сайт контролируемого лица, информационные стенды о деятельности контролируемого лица; - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по формам предоставления социальных услуг, видам услуг, порядке предоставления и условий оказания социальных услуг; - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) об утверждении тарифов на социальные услуги 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 4 части 1 статьи 12, статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Минтруда России № 874н; - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» (далее - приказ Минтруда России № 886н); - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1558 				
4	<p>Использует информацию о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие в личном деле получателя социальных услуг согласие на обработку персональных данных; - локальный акт (приказ, распоряжение) о конфиденциальности информации о получателях социальных услуг 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 5 части 1 статьи 12, статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ; - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; - Закон города Москвы № 34; - приказ Минтруда России № 940н; - постановление ПМ № 829-ПП 				
5	<p>Осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление получателя социальных услуг, нуждающегося в социальном сопровождении; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента приказ Департамента № 1558 				

	<ul style="list-style-type: none"> - журнал учета заявлений получателя социальных услуг, обратившихся за социальным сопровождением; - локальный акт (приказы, распоряжения, любые другие документы) по оказанию содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); - наличие договора с организацией, предоставляющей медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам (социальное сопровождение); - наличие программы с указанием мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг с отметкой об исполнении; - акт об оказанных услугах 					
6	<p>Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой и об ее исполнении (заявление от получателя социальных услуг о предоставлении содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации), акты выполненных работ) 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приложение 2 постановления ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1558 				
7.	<p>Предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 9 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1558 				

	<ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы), определяющий порядок предоставления услуг связи получателям социальных услуг; - журнал регистрации обращения граждан за предоставлением услуг связи (телефония, почтовые отправления, «Интернет»); - наличие телефонных аппаратов, доступность оборудованных мест для выхода в сеть «Интернет»; - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой (заявление) 				
8	<p>Выделяет супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о количестве супружеских пар, проживающих в организации; - предоставление жилой площади супружеским парам 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 10 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Минтруда России № 940н 			
9	<p>Обеспечивает получателям социальных услуг возможность свободного посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила внутреннего распорядка организации; - предоставление оборудованных помещений для встреч 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 11 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1558 			
10	<p>Обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по обеспечению сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента № 1558; - приказ Департамента № 48 			

11	Предоставляет помещения для предоставления социально-бытовых услуг	часть 3 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ				
12	Предоставляет помещения для предоставления социально-медицинских услуг					
13	Предоставляет помещения для предоставления социально-психологических услуг					
14	Предоставляет помещения для предоставления социально-педагогических услуг					
15	Предоставляет помещения для предоставления социально-правовых услуг					
16	Предоставляет помещения для предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности					
17	<p>Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, используемым контролирующими лицами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы:</p> <p>- паспорт доступности для инвалидов общественного здания (или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных мер), согласованный с общественным объединением инвалидов</p>	<p>- ст. 15, 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;</p> <p>- пункт 3 статья 2, пункт 3 статья 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ;</p> <p>- статья 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>- постановление Правительства Российской Федерации 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;</p>				

		<p>- статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;</p> <p>- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;</p> <p>- приказ Минтруда России № 940н;</p> <p>- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.10.2016 № 1197 «О назначении специалистов Департамента и специалистов сети подведомственных организаций, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг и сопровождение инвалидов с оказанием им необходимой помощи»</p>				
18	Размещает информацию о проведении независимой оценки качества оказания услуг организации (при ее прохождении)	- пункт 12.1 части 2 статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ				

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в части социального обслуживания, подпись)

Обследуемый параметр	Реквизиты НПА	Нормативный показатель	Фактический показатель (да/нет/неприменно*)	Примечание
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (при наличии собственной территории)				
Вход на территорию				
Непрозрачная калитка двустороннего действия	СП 59.13330.2020** п. 5.1.2	отсутствие		
Дублирование вывески шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Непрерывная связь с внешними пешеходными коммуникациями (отсутствие порога при входе и др.)	п. 5.1.3	наличие		
ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ (при организации входа посетителей на территорию объекта через здание проходной или КПП данное здание обследуется по вложенной анкете отдельного общественного здания)				
АВТОСТОЯНКА (при наличии)				
Расстояние до доступного входа в здание	п. 5.2.2	не более 150 м		
Доля машино-мест для инвалидов	п. 5.2.1	не менее 10 %		
в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.1	по расчету		
Габариты машино-мест для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.4	3,6 x 6,0 м		
Доступность подхода к каждому машино-месту для инвалидов	п. 5.2.3	наличие		
Выделение дорожной разметкой	п. 5.2.1	наличие		
Дорожный знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды»	п. 5.2.1	наличие		
Ровное, нескользкое покрытие в местах высадки	п. 5.2.3	наличие		
Уклон поверхности в местах высадки	п. 5.2.3	не более 2 %		
Мероприятия, предотвращающие частичное размещение автомобилей в	п. 5.2.4	наличие		

пределах пешеходных путей <i>(при смежном расположении)</i>				
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ				
Путь ко входу в здание, доступному для инвалидов				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	п. 5.1.11	наличие		
Ширина пути движения	п. 5.1.7	не менее 1,2 м		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным продольным уклоном <i>(при уклоне более 4 %)</i>	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен- ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен- ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2 %		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2 %		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути <i>(при наличии)</i>	п. 5.3.2	не более 0,1 м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении		

		размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути <i>(при совмещении путей)</i>	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра <i>(при пересечении транспортного пути)</i>	п. 5.1.8	пандусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей <i>(при перепадах высот)</i>	п. 5.1.8	уклон не более 5 % или бордюрный пантус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Прочие пути движения по прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	наличие	п. 5.1.11		
Ширина пути движения	не менее 1,2 м	п. 5.1.7		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен-		

продольным уклоном (при уклоне более 4%)		ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1% протяжен- ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2%		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2%		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой (при наличии)	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути (при наличии)	п. 5.3.2	не более 0,1 м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности (при наличии)	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути (при совмещении путей)	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра (при пересечении транспортного пути)	п. 5.1.8	пандусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей	п. 5.1.8	уклон не более 5% или		

<i>(при перепадах высот)</i>		бордюрный пандус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Лестница на прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Количество ступеней в одном марше	п. 5.1.12	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 5.1.12	наличие		
Открытые подступенки	п. 5.1.12	отсутствие		
Ширина марша	п. 5.1.12	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 5.1.12	от 0,35 до 0,4 м (или кратно)		
Высота ступени	п. 5.1.12	от 0,12 до 0,15 м		
Поперечный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 1 %		
Свес проступей	п. 5.1.12	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 5.1.12	не более 0,025 м		
Тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры перед лестницей	п. 5.1.10	наличие		
Поручни	п. 5.1.13	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 5.1.13	наличие		
Высота поручней	п. 5.1.13	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной	п. 5.1.13	наличие		

плоскости с краем марша лестницы				
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 5.1.13	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 5.1.13	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 5.1.13	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 5.1.13	не менее 0,06 м		
Пандус на прилегающей территории (при наличии лестницы)				
Уклон марша	п. 5.1.14	не более 8 % (до 10 % при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 5.1.14	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %), не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 5.1.14	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 5.1.16	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 5.1.16	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 5.1.16	длина не менее 1,5 м (на общих путях движения не менее		

		1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 5.1.16	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,8 м)		
Уклон промежуточных площадок	п. 5.1.16	от 0,5 до 1 %		
Поручни	п. 5.1.16	наличие с двух сторон		
	п. 5.1.16	высота верхнего 0,9 м		
	п. 5.1.16	высота нижнего 0,7 м		
	п. 5.1.16	размещение в одной вертикальной плоскости с краем марша		
Высота бортиков по краям марша	п. 5.1.16	не менее 0,05 м		
Подъемная платформа для инвалидов на прилегающей территории (при перепаде высоты менее 3 м и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 5.1.14	наличие		
Лифт для инвалидов на прилегающей территории (при перепаде высот более 3 м и отсутствии пандуса, а также при перепаде высот более 6 м)				
Лифт для инвалидов	п. 5.1.14	наличие		
ВХОДНАЯ ГРУППА (описываются все входные группы в изолированные помещения, в которых предусмотрен доступ посетителей или проживающих)				
Входная площадка				
Габариты входной площадки (при наличии пандуса)	п. 6.1.4	не менее 2,2 x 2,2 м		
Габариты входной площадки (при отсутствии пандуса и автоматических раздвижных дверях)	п. 6.1.4	не менее 1,2 x 1,9 м		
Габариты входной площадки (при отсутствии пандуса и распашных дверях)	п. 6.1.4	не менее 1,8 x 1,4 м		
Входная лестница (при наличии)				
Количество ступеней в одном марше	п. 6.1.2	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 6.1.2	наличие		

Открытые подступенки	п. 6.1.2	отсутствие		
Ширина марша	п. 6.1.2	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 6.1.2	от 0,35 до 0,4 м (или кратно)		
Высота ступени	п. 6.1.2	от 0,12 до 0,15 м		
Поверечный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 1 %		
Свес проступей	п. 6.1.2	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 6.1.2	не более 0,025 м		
Поручни	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 6.1.2	наличие		
Высота поручней	п. 6.1.2	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем проходной части лестницы	п. 6.1.2	наличие		
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 6.1.2	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 6.1.2	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 6.1.2	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 6.1.2	не менее 0,06 м		
Высота свободного пространства над поручнем	п. 6.1.2	не менее 0,45 м		
Входной пандус (при наличии перепада высот между уровнями тротуара и тамбура)				
Уклон марша	п. 6.1.2	не более 8 % (до 10 % при высоте не более 0,2 м или при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 6.1.2	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %).		

		не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 6.1.2	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 6.1.2	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.1.2	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м		
Уклон промежуточных площадок	п. 6.1.2	от 0,5 до 1 %		
Поручни (при высоте подъема более 0,2 м)	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
	п. 6.1.2	высота верхнего 0,9 м		
	п. 6.1.2	высота нижнего 0,7 м		
	п. 6.1.2	размещение в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика)		

Высота бортиков по краям марша	п. 6.1.2	не менее 0,05 м		
Входные двери (наружные)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема <i>(при необходимости эвакуации более 15 МГН групп мобильности М2 – М4)</i>	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки <i>(при двухстворчатых дверях)</i>	п. 6.1.5	не менее 0,9 м		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Знак доступности для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.5.1	наличие <i>(при выполнении нормативов)</i>		
Указатель направления движения к доступному входу <i>(для главного входа, не являющегося доступным)</i>	п. 6.5.1	Наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери <i>(при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)</i>	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		
	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри, при отсутствии внутренней двери)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Тамбур (при наличии)				

Минимальное свободное пространство в тамбуре за вычетом ширины открытой внутрь двери	п. 6.1.8	не менее 1,4 м		
Свободное пространство у наружной двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,3 м		
Свободное пространство у внутренней двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,6 м		
Входные двери (внутренние) (при наличии)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема (при необходимости эвакуации более 15 МПН групп мобильности М2 – М4)	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки (при двухстворчатых дверях)	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Указатель направления движения к доступному выходу (изнутри) (для главного выхода, не являющегося доступным)	п. 6.5.1	наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери (при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		

	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри)</i>	п. 6.5.1	наличие (при выполнении нормативов)		
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ <i>(в случае если обследуемая организация расположена выше или ниже первого этажа, сначала описываются вертикальные пути движения, затем горизонтальные)</i>				
Перепад высот при входе на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Внутренняя лестница для доступа на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для реабилитационно-образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие		

		(для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолуминесцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Внутренний пандус для доступа на первый этаж <i>(при наличии перепада высот между уровнями входа и первого этажа)</i>				
Максимальная высота марша пандуса	п. 6.2.9	не более 0,5 м		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса с односторонним движением)</i>	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса на общем пути движения)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		

Ширина марша между поручнями (для винтового пандуса)	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса (при отсутствии стационарного)	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.2.9	не менее 1,5 x 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.2.9	не менее 1,5 x 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной плоскости с бортиками	п. 6.2.11	наличие		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа для доступа на первый этаж (при наличии лестницы и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		

Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Вход на первый этаж				
Ширина дверного проема <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенной дверью <i>(при наличии отдельной двери и численности посетителей 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет двери <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверной ручки до боковых стен <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Ширина контрольно-пропускных устройств <i>(при наличии)</i>	п. 6.1.9	не менее 0,95 м		
Боковой проход <i>(при наличии турникетов)</i>	п. 6.1.9	наличие		
Маркировка и указатели для лиц с кардио-стимуляторами <i>(при наличии рамок металлодетекторов)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Коридоры (основные пути движения)				
Ширина коридоров	п. 6.2.1	не менее 1,2 м		

Габариты разъездных карманов <i>(при ширине коридоров менее 1,5 м)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 x 1,8 м		
Ширина полосы движения (с учетом оборудования и мебели)	п. 6.2.2	не менее 1,2 м		
Площадки для поворота на 90°	п. 6.2.1	не менее 1,2 x 1,2 м		
Площадки для поворота на 180°	п. 6.2.1	не менее 1,4 x 1,4 м		
Глубина зоны перед дверьми	п. 6.2.2	не менее 1,5 м		
Ширина подходов к оборудованию и мебели	п. 6.2.2	не менее 0,9 м (при необходимости поворота – не менее 1,2 м)		
Ширина перехода между корпусами <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 м		
Высота коридоров	п. 6.2.1	не менее 2,1 м		
Ширина дверей и проемов на путях движения (между коридорами, холлами, переходами) <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порогов на путях движения <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенными дверьми <i>(при наличии таких дверей и численности посетителей 50 и более на этаже)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет дверей <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		

Расстояние от дверных ручек до боковых стен <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Зоны отдыха, в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.2.5	наличие (через 25-30 м)		
Знак доступности зон отдыха	п. 6.5.1	наличие		
Указатели, средства визуальной информации	п. 6.5.2	наличие		
	п. 6.5.2	идентичность оформления		
	п. 6.4.1	контрастный цвет		
Дублирование информации шрифтом Брайля	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Оснащение организации знаками, выполненными шрифтом Брайля <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами <i>(при полустационарной или стационарной форме)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		

<i>предоставления социальных услуг)</i>				
Информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Эвакуационные знаки пожарной безопасности	п. 6.5.5	наличие		
Навесные препятствия на путях движения <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.6	закругленные края		
	п. 6.2.6	не более 0,1 м (не более 0,3 м от отдельно стоящей опоры)		
	п. 6.2.6	наличие барьеров, ограждений		
Ковровые покрытия <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.7	высота ворса не более 0,013 м		
	п. 6.2.7	надежное закрепление		
Перепад высот в пределах этажа <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Лестница на перепаде высот в пределах одного этажа <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		

Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие (для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни (при ширине лестницы 4 м и более)	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Фотолюминесцентное покрытие или подсветка поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа (при наличии перепада высот, в том числе в переходе между корпусами)				

Максимальная высота марша пандуса	не более 0,5 м	п. 6.2.9		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса с односторонним движением)</i>	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса на общем пути движения)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для винтового пандуса)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде <i>(вверху и внизу)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной	п. 6.2.11	наличие		

плоскости с бортиками				
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа на перепаде высот в пределах одного этажа <i>(при наличии лестницы и отсутствия пандуса)</i>				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ <i>(при наличии)</i>				
Лестница междуэтажная				
Ширина проема для выхода на лестницу <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Указатель пути движения от лестницы к лифту <i>(при наличии лифта вне зоны видимости)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Тактильные напольные указатели перед входом на лестничные марши <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.3	наличие		

<i>открытого входа и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаже)</i>				
Тактильные напольные указатели перед открытой лестницей <i>(при наличии такой лестницы и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаже)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие <i>(для открытой лестницы – с двух сторон)</i>		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		

Непрерывность поручней	наличие	п. 6.2.11		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолуминесцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Нетравмирующие окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Рельефные обозначения этажей на поручнях	п. 6.2.12	наличие		
Барьеры, ограждения <i>(при нависании открытой лестницы на высоте менее 2,1 м)</i>	п. 6.2.6	наличие		
Лифт				
Ширина дверного проема в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порога при входе в лифтовой холл <i>(при наличии двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от ручки двери в лифтовой холл	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

холл до вертикальных плоскостей <i>(при наличии)</i>				
Удобные ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Габариты кабины лифта	п. 6.2.14	не менее 1,1 x 1,4 м		
Переговорное устройство с отображенным визуальной информации в кабине лифта	п. 6.2.16	наличие		
Указатель направления движения к доступному лифту <i>(при наличии недоступного лифта и отсутствии доступного в зоне видимости)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Точность остановки лифта (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Указатель номера этажа напротив лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.2.16	контрастный цвет		
Рельефный номер этажа при выходе из лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр 0,05 м		
	п. 6.2.16	высота рельефа не менее 1 мм		
	п. 6.2.16	дублирование шрифтом Брайля		
Отдельный блок вызова лифта для МГН на каждом этаже <i>(при наличии разных лифтов в одном холле)</i>	п. 6.2.13	наличие		
Подъемная платформа для инвалидов междуэтажная <i>(при наличии)</i>				

Точность остановки платформы (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Пожаробезопасные зоны на этажах выше первого (при необходимости)				
Площадь пожаробезопасных зон с необходимым оборудованием	п. 6.2.26	по расчету		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ				
Обслуживание через окно, прилавок, стойку (при наличии)				
Высота поверхности	п. 8.1.7	не более 0,85 м		
Ширина поверхности	п. 8.1.7	не менее 1,0 м		
Ширина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,5 м		
Система обеспечения разборчивости звуковой информации	п. 8.1.7	наличие		
	п. 6.5.1	обозначение		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Обслуживание через терминалы, автоматы (при наличии)				
Высота кнопок, отверстий, дисплеев от пола, дисплеев	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		
Расстояние от кнопок, отверстий,	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

дисплеев до боковой стены				
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Обозначения шрифтом Брайля (при наличии надписей)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Внутренние помещения (кабинеты и т. п.) (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Площадь помещения для приема (при наличии)	п. 8.1.11	не менее 12 кв. м (на одно рабочее место), не менее 18 кв. м (на два рабочих места)		
Место для размещения на кресле-коляске	п. 8.1.3	наличие		

Учебные классы (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Столы для учащихся с недостатками зрения и слуха	п. 8.2.2	первые столы в ряду у окна и среднем ряду		
Столы для учащихся на креслах-колясках	п. 8.2.2	первые столы в ряду у двери		
Помещения предприятий питания (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		

	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Количество мест для инвалидов	п. 8.4.6	по расчету		
Высота стола для инвалидов	п. 8.4.7	не более 0,85 м		
Ширина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,5 м		
Ширина прохода между столиков со стульями	п. 8.4.7	не менее 0,9 м		
Актовый (зрительный) зал (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		

	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при стационарных сиденьях)</i>	п. 8.1.9 табл. Б.2	наличие (по умолчанию 0,75 %)		
Распределенные места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при их количестве более трех)</i>	п. 8.6.5	наличие		
Отраждение или буферная полоса <i>(при стационарных сиденьях в амфитеатре)</i>	п. 8.1.8	наличие		
Сиденья с подлокотниками <i>(при нестационарных сиденьях)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Опора для спины <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Пространство под скамьей не менее 1/3 глубины скамьи <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Освещенные места для сурдопереводчиков	п. 8.6.6	наличие		
Лестница на сцену <i>(при наличии)</i>	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		

	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Пандус на сцену <i>(при наличии лестницы)</i>	п. 8.6.7	ширина не менее 0,9 м		
	п. 8.6.7	уклон не более 8 %		
	п. 8.6.7	бортики по бокам марша		
	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		
	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Подъемная платформа для доступа на сцену <i>(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)</i>	п. 8.6.7	наличие		
Спортивный зал <i>(при наличии)</i>				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		

Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ (при наличии)				
Номера (комнаты) для инвалидов				
Доля номеров (комнат) для инвалидов	п. 7.1.1	не менее 3 % (не менее одного)		
Номера (комнаты) для инвалидов на креслах-колясках	п. 7.1.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии указателя)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Диаметр зоны перед дверью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед кроватью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед шкафами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед окнами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Высота оконной ручки	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		

Расстояние от оконной ручки до боковой стены	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Высота размещения розеток	п. 6.4.2	от 0,4 до 0,8 м		
Контрастный цвет выключателей	п. 6.4.1	наличие		
Балкон (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога (для каждого элемента)	п. 7.1.4	не более 14 мм		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Глубина балкона	п. 7.1.4	не менее 1,4 м		
Санузел (при наличии)				
Диаметр зоны перед входом в санузел	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Диаметр свободной зоны	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (при наличии)				
Универсальная cabina санузла (отдельный специализированный санузел для инвалидов с автономным входом)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		

Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Запирающее устройство с экстренным открыванием снаружи и индикацией «снято/свободно»	п. 6.3.9	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.7	не менее 2,25 x 2,2 м		
Габариты кабины (при наличии душа)	п. 6.3.7	не менее 2,3 x 2,4 м		
Габариты кабины (при наличии душа и зоны для переодевания)	п. 6.3.7	не менее 2,7 x 2,7 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		

Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Высота писсуара (при наличии)	п. 6.3.3	не более 0,4 м		
Высота раковины	п. 6.3.3	не более 0,85 м		
Высота пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,5 м		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Кабина для инвалидов в общей уборной (в санузле с несколькими кабинками)				
Количество доступных кабин	п. 6.3.2	5 % от общего числа		
Указатель направления движения к блоку санузлов с доступной кабиной (при входе в санузел без доступной кабины)	п. 6.5.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина двери в кабину	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Дистанционное закрывание-открывание двери от унитаза (<i>при габаритах кабины менее 2,2 x 1,65 м</i>)	п. 6.3.6	наличие		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.6	не менее 1,5 x 1,5 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.6	не менее 0,75 м		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		
Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		

Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Общественные душевые (при наличии)				
Ширина прохода между рядами	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		
Закрытая кабина для инвалидов	п. 6.3.5	наличие		
Нескользкое покрытие пола в кабине	п. 6.3.5	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты закрытой кабины	п. 6.3.7	не менее 1,8 x 1,8 м		
Душевой поддон без порога	п. 6.3.5	наличие		
Габариты поддона (трапа)	п. 6.3.7	не менее 0,9 x 1,5 м		
Габариты свободной зоны	п. 6.3.7	не менее 0,8 x 1,5 м		

Высота складного сиденья	п. 6.3.5	не более 0,48 м		
Габариты складного сиденья	п. 6.3.5	не менее 0,5 x 0,5 м		
Ручной душ	п. 6.3.5	наличие		
Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Настенные поручни	п. 6.3.5	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Раздевалочные при спортивных залах и бассейнах для инвалидов (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина прохода между скамьями (с учетом скамей)	п. 6.3.8	не менее 2,4 м		
Ширина прохода между скамьями (без учета скамей)	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		

* при отсутствии возможности однозначного ответа (да/нет) обследуемого элемента заполняется «неприменимо», с обязательным обоснованием в графе «Примечание»

** здесь и далее по тексту указаны пункты СП 59.13330.2020

(Ф.И.О. должностного лица, специалиста участвующего в проведении контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в части беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, подпись)

Приложение 3
к приказу Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
от «16» сентября 2022 г. № 113

поле для нанесения
QR-кода

Форма проверочного листа

(список контрольных вопросов), используемая при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)	
Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа	
Дата заполнения проверочного листа	
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных	

подразделений), являющихся контролируемыми лицами	
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Форма социальных услуг в соответствии с которой контролируемым лицом оказываются социальные услуги	
Наименование и реквизиты решения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы об утверждении формы проверочного листа	
Наименование и реквизиты приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
<p>Должность, фамилия и инициалы должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>Должность, фамилия и инициалы специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№, п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Примечание
			Да	Нет	Неприменимо	
Контролируемое лицо:						
1	<p>Осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные акты о назначении на должность руководителя, заместителей руководителя, о приеме на работу сотрудников, оказывающих социальные услуги, должностные инструкции всех сотрудников, паспорт или иной документ удостоверяющий личность руководителя, иных сотрудников; - утвержденное штатное расписание контролируемого лица; - свидетельство о включении в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы; - правоустанавливающая и техническая документация на здание/помещение, сооружения/территории/оборудование/транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); - Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 34); - приложения 1, 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (далее - постановление ПМ № 829-ПП); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее - приказ Минтруда России № 940н); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о 				

	<ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка для работников контролируемого лица; - сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты проверок, предписания, протоколы, иные документы) органов, осуществляющих государственный контроль, отчетов (сведений) об исполнении указанных результатов контрольных (надзорных) мероприятий; - приказ контролируемого лица о проведении термометрии; - журналы термометрии для учета показаний (для работников и для получателей социальных услуг); - предоставление графика проветривания помещения, в том числе комнат, где проживают получатели социальных услуг с отметкой об исполнении; - предоставление графика по проведению обеззараживания воздуха и влажной обработки с применением моющих, дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении 	<p>предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее - приказ Минтруда России № 874и);</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»</p>				
1.2	<p>Соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими; - здание (-я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и 	пункт 16 приказа Минтруда России № 940и				

(или) другими устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- обеспечение получателей социальных услуг помещением, предназначенным для организации питания;

- обеспечение получателей социальных услуг помещением, предназначенным для медицинского обслуживания;

- для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения;

- наличие приемно-карантинного отделения для получателей социальных услуг;

- потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви;

- количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате;

- количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих;

- на этаже пребывания туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп;

	<ul style="list-style-type: none"> - при размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, предусмотрено специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг; - обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде; - предоставление санитарно-бытового помещения для работников организации; - предоставление помещения для стирки и глажки постельного белья, полотенец и личных вещей получателей социальных услуг (либо договора со сторонними организациями на оказание данных услуг); - организация хозяйственного помещения для хранения уборочного инвентаря, который маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ <p>(подтверждаются технической документацией на здание/помещение, сооружения/территории/оборудование, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг)</p>					
1.3	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотрены оборудованные надлежащим образом помещения (зоны) для организации дневной занятости получателей социальных услуг, их отдыха, досуга, двигательной активности и другого 	пункт 38 приказа Минтруда России № 940н				

1.4	<p>- на территории контролируемого лица предусмотрены благоустроенные и оборудованные надлежащим образом площадки (зоны) для осуществления прогулок, занятий по адаптивной и лечебной физической культуре, оздоровительных и спортивных мероприятий, игр, отдыха, досуга и другого</p>					
2	<p>Предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал по учету договоров на предоставление социальных услуг; - журнал по учету индивидуальных программ предоставления социальных услуг; - личные дела получателей социальных услуг; - копии решений уполномоченного органа о признании граждан нуждающимися социальных услугах в соответствующей форме социального обслуживания; - заявления получателей социальных услуг (представителей) о предоставлении социальных услуг; - карта типизации по результатам функциональной диагностики (при наличии); - индивидуальные программы предоставления социальных услуг получателям социальных услуг; - договоры с получателями социальных услуг или с их законными представителями; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 2 части статьи 12, статья 16, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940и; - приказ Минтруда России № 874и; - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2020 № 1608 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739» (далее - приказ Департамента № 1608); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.01.2021 № 48 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 48); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 № 1459 «Об особенностях предоставления социального обслуживания в городе Москве» 				

	<ul style="list-style-type: none"> - арматурные карты по обеспечению одеждой, обувью и постельными принадлежностями; - графики контроля за работой сотрудников, оказывающих социальные услуги; - ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие документы факт оказания услуг (дневники, акты, журналы, отчеты, иные документы) 					
2.1	- контролируемым лицом соблюдаются нормативы обеспечения мягким инвентарем	- пункт 5 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.2	- контролируемым лицом соблюдаются нормативы обеспечения площадью жилых помещений	- часть 4 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.3	- контролируемым лицом соблюдаются нормы питания в организациях социального обслуживания	- пункт 5 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»				
2.4	- плата за социальное обслуживание взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком взимания платы за социальное обслуживание	пункт 14 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.5	- надлежащий уход	пункт 16 приказа Минтруда России № 940н				
2.6	- безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг					
2.7	- контролируемым лицом социальные услуги предоставляются в соответствии с порядком предоставления социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги	- пункт 13 приказа Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 1608				
3	<p>Предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получить их бесплатно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сайт контролируемого лица, информационные стенды о деятельности контролируемого лица; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 4 части 1 статьи 12, статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Минтруда России № 874н; - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно- 				

	<p>- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по формам предоставления социальных услуг, видам услуг, порядке предоставления и условий оказания социальных услуг;</p> <p>- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) об утверждении тарифов на социальные услуги</p>	<p>телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» (далее - приказ Минтруда России № 886и);</p> <p>- приказ Департамента № 48;</p> <p>- приказ Департамента № 1608</p>				
4	Использует информацию о получателях социальных услуг в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных	<p>- пункт 5 части 1 статьи 12, статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ;</p> <p>- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;</p> <p>- Закон города Москвы № 34;</p> <p>- приказ Минтруда России № 940и;</p> <p>- постановление ПМ № 829-ПП</p>				
5	<p>Осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:</p> <p>- локальный акт (приказы, распоряжения, любые другие документы) по оказанию содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);</p> <p>- наличие договора с организацией, предоставляющей медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам (социальное сопровождение);</p> <p>- наличие программы с указанием мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг с отметкой об исполнении;</p> <p>- акт об оказанных услугах</p>	<p>- пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ;</p> <p>- приказ Департамента приказ Департамента № 1608</p>				

6	<p>Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы:</p> <p>- документы, подтверждающие ее исполнение (копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации), акты выполненных работ)</p>	<p>- пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приложение 2 постановления ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608</p>				
7	<p>Предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания:</p> <p>- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы), определяющий порядок предоставления услуг связи получателям социальных услуг;</p> <p>- журнал регистрации обращения граждан за предоставлением услуг связи (телефония, почтовые отправления, «Интернет»);</p> <p>- наличие телефонных аппаратов, доступность оборудованных мест для выхода в сеть «Интернет»</p>	<p>- пункт 9 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608</p>				
8	<p>Обеспечивает получателям социальных услуг возможность свободного посещения их законными представителями, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время:</p> <p>- правила внутреннего распорядка организации;</p> <p>- предоставление оборудованных помещений для встреч</p>	<p>- пункт 11 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608</p>				
9	<p>Обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг:</p>	<p>- пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента № 1608; - приказ Департамента № 48</p>				

	- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по обеспечению сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг				
10	Предоставляет помещения для предоставления социально-бытовых услуг	часть 3 статьи 19 Федерального закона № 442-ФЗ			
11	Предоставляет помещения для предоставления социально-медицинских услуг				
12	Предоставляет помещения для предоставления социально-психологических услуг				
13	Предоставляет помещения для предоставления социально-педагогических услуг				
14	Предоставляет помещения для предоставления социально-правовых услуг				
15	Предоставляет помещения для предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности				
16	<p>Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, используемым контролируемыми лицами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы:</p> <p>- паспорт доступности для инвалидов общественного здания (или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных мер), согласованный с общественным объединением инвалидов</p>	<p>- ст. 15, 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;</p> <p>- пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ;</p> <p>- статья 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>- постановление Правительства Российской Федерации 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу</p>			

		<p>постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;</p> <p>- статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;</p> <p>- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;</p> <p>- приказ Минтруда России № 940н;</p> <p>- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.10.2016 № 1197 «О назначении специалистов Департамента и специалистов сети подведомственных организаций, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг и сопровождение инвалидов с оказанием им необходимой помощи»</p>				
17	Размещает информацию о проведении независимой оценки качества оказания услуг организации (при ее прохождении)	- пункт 12.1 части 2 статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ				

Обследуемый параметр	Реквизиты НПА	Нормативный показатель	Фактический показатель (да/нет/неприменимо*)	Примечание
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (при наличии собственной территории)				
Вход на территорию				
Непрозрачная калитка двустороннего действия	СП 59.13330.2020** п. 5.1.2	отсутствие		
Дублирование вывески шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Непрерывная связь с внешними пешеходными коммуникациями (отсутствие порога при входе и др.)	п. 5.1.3	наличие		
ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ (при организации входа посетителей на территорию объекта через здание проходной или КПП данное здание обследуется по вложенной анкете отдельного общественного здания)				
АВТОСТОЯНКА (при наличии)				
Расстояние до доступного входа в здание	п. 5.2.2	не более 150 м		
Доля машино-мест для инвалидов	п. 5.2.1	не менее 10 %		
в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.1	по расчету		
Габариты машино-мест для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.4	3,6 x 6,0 м		
Доступность подхода к каждому машино-месту для инвалидов	п. 5.2.3	наличие		
Выделение дорожной разметкой	п. 5.2.1	наличие		
Дорожный знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды»	п. 5.2.1	наличие		
Ровное, нескользкое покрытие в местах высадки	п. 5.2.3	наличие		
Уклон поверхности в местах высадки	п. 5.2.3	не более 2 %		
Мероприятия, предотвращающие частичное размещение автомобилей в	п. 5.2.4	наличие		

пределах пешеходных путей <i>(при смежном расположении)</i>				
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ				
Путь ко входу в здание, доступному для инвалидов				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	п. 5.1.11	наличие		
Ширина пути движения	п. 5.1.7	не менее 1,2 м		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным продольным уклоном <i>(при уклоне более 4 %)</i>	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяженностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяженностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2 %		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2 %		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути <i>(при наличии)</i>	п. 5.3.2	не более 0,1 м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении		

		размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути <i>(при совмещении путей)</i>	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра <i>(при пересечении транспортного пути)</i>	п. 5.1.8	пандусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей <i>(при перепадах высот)</i>	п. 5.1.8	уклон не более 5 % или бордюрный пандус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Прочие пути движения по прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	наличие	п. 5.1.11		
Ширина пути движения	не менее 1,2 м	п. 5.1.7		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен-		

продольным уклоном (при уклоне более 4%)		ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1% протяжен- ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2 %		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2 %		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой (при наличии)	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути (при наличии)	п. 5.3.2	не более 0,1м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности (при наличии)	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути (при совмещении путей)	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра (при пересечении транспортного пути)	п. 5.1.8	пантусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей	п. 5.1.8	уклон не более 5 % или		

<i>(при перепадах высот)</i>		бордюрный пандус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Лестница на прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Количество ступеней в одном марше	п. 5.1.12	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 5.1.12	наличие		
Открытые подступенки	п. 5.1.12	отсутствие		
Ширина марша	п. 5.1.12	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 5.1.12	от 0,35 до 0,4 м (или кратно)		
Высота ступени	п. 5.1.12	от 0,12 до 0,15 м		
Поперечный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 1 %		
Свес проступей	п. 5.1.12	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 5.1.12	не более 0,025 м		
Тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры перед лестницей	п. 5.1.10	наличие		
Поручни	п. 5.1.13	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 5.1.13	наличие		
Высота поручней	п. 5.1.13	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной	п. 5.1.13	наличие		

плоскости с краем марша лестницы				
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 5.1.13	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 5.1.13	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 5.1.13	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 5.1.13	не менее 0,06 м		
Пандус на прилегающей территории (при наличии лестницы)				
Уклон марша	п. 5.1.14	не более 8 % (до 10 % при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 5.1.14	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %), не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 5.1.14	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 5.1.16	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 5.1.16	не менее 1,5 х 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 х 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 5.1.16	длина не менее 1,5 м (на общих путях движения не менее		

		1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка поворотная <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.16	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,8 м)		
Уклон промежуточных площадок	п. 5.1.16	от 0,5 до 1 %		
Поручни	п. 5.1.16	наличие с двух сторон		
	п. 5.1.16	высота верхнего 0,9 м		
	п. 5.1.16	высота нижнего 0,7 м		
	п. 5.1.16	размещение в одной вертикальной плоскости с краем марша		
Высота бортиков по краям марша	п. 5.1.16	не менее 0,05 м		
Подъемная платформа для инвалидов на прилегающей территории <i>(при перепаде высоты менее 3 м и отсутствии пандуса)</i>				
Подъемная платформа	п. 5.1.14	наличие		
Лифт для инвалидов на прилегающей территории <i>(при перепаде высот более 3 м и отсутствии пандуса, а также при перепаде высот более 6 м)</i>				
Лифт для инвалидов	п. 5.1.14	наличие		
ВХОДНАЯ ГРУППА <i>(описываются все входные группы в изолированные помещения, в которых предусмотрен доступ посетителей или проживающих)</i>				
Входная площадка				
Габариты входной площадки <i>(при наличии пандуса)</i>	п. 6.1.4	не менее 2,2 x 2,2 м		
Габариты входной площадки <i>(при отсутствии пандуса и автоматических раздвижных дверях)</i>	п. 6.1.4	не менее 1,2 x 1,9 м		
Габариты входной площадки <i>(при отсутствии пандуса и распашных дверях)</i>	п. 6.1.4	не менее 1,8 x 1,4 м		
Входная лестница <i>(при наличии)</i>				
Количество ступеней в одном марше	п. 6.1.2	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 6.1.2	наличие		

Открытые подступенки	п. 6.1.2	отсутствие		
Ширина марша	п. 6.1.2	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 6.1.2	от 0,35 до 0,4 м (илиратно)		
Высота ступени	п. 6.1.2	от 0,12 до 0,15 м		
Поперечный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 1 %		
Свес проступей	п. 6.1.2	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 6.1.2	не более 0,025 м		
Поручни	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 6.1.2	наличие		
Высота поручней	п. 6.1.2	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем проходной части лестницы	п. 6.1.2	наличие		
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 6.1.2	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 6.1.2	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 6.1.2	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 6.1.2	не менее 0,06 м		
Высота свободного пространства над поручнем	п. 6.1.2	не менее 0,45 м		
Входной пандус (при наличии перепада высот между уровнями тротуара и тамбура)				
Уклон марша	п. 6.1.2	не более 8 % (до 10 % при высоте не более 0,2 м или при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 6.1.2	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %).		

		не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 6.1.2	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 6.1.2	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.1.2	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м		
Уклон промежуточных площадок	п. 6.1.2	от 0,5 до 1 %		
Поручни (при высоте подъема более 0,2 м)	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
	п. 6.1.2	высота верхнего 0,9 м		
	п. 6.1.2	высота нижнего 0,7 м		
	п. 6.1.2	размещение в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (краем бортика)		

Высота бортиков по краям марша	п. 6.1.2	не менее 0,05 м		
Входные двери (наружные)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема <i>(при необходимости эвакуации более 15 МПН групп мобильности М2 – М4)</i>	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки <i>(при двухстворчатых дверях)</i>	п. 6.1.5	не менее 0,9 м		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Знак доступности для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.5.1	наличие <i>(при выполнении нормативов)</i>		
Указатель направления движения к доступному входу <i>(для главного входа, не являющегося доступным)</i>	п. 6.5.1	Наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери <i>(при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)</i>	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 х 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		
	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри, при отсутствии внутренней двери)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Тамбур (при наличии)				

Минимальное свободное пространство в тамбуре за вычетом ширины открытой внутрь двери	п. 6.1.8	не менее 1,4 м		
Свободное пространство у наружной двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,3 м		
Свободное пространство у внутренней двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,6 м		
Входные двери (внутренние) (при наличии)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема (при необходимости эвакуации более 15 МЭН групп мобильности М2 – М4)	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки (при двухстворчатых дверях)	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Указатель направления движения к доступному выходу (изнутри) (для главного выхода, не являющегося доступным)	п. 6.5.1	наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери (при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 x 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		

	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри)</i>	п. 6.5.1	наличие (при выполнении нормативов)		
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ <i>(в случае если обследуемая организация расположена выше или ниже первого этажа, сначала описываются вертикальные пути движения, затем горизонтальные)</i>				
Перепад высот при входе на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Внутренняя лестница для доступа на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для реабилитационно-образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие		

		(для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолюминесцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней <i>(вверху и внизу)</i>	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней <i>(вверху и внизу)</i>	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Внутренний пандус для доступа на первый этаж <i>(при наличии перепада высот между уровнями входа и первого этажа)</i>				
Максимальная высота марша пандуса	п. 6.2.9	не более 0,5 м		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса с односторонним движением)</i>	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса на общем пути движения)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		

Ширина марша между поручнями <i>(для винтового пандуса)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной плоскости с бортиками	п. 6.2.11	наличие		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа для доступа на первый этаж <i>(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)</i>				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		

Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Вход на первый этаж				
Ширина дверного проема <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенной дверью <i>(при наличии отдельной двери и численности посетителей 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет двери <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверной ручки до боковых стен <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Ширина контрольно-пропускных устройств <i>(при наличии)</i>	п. 6.1.9	не менее 0,95 м		
Боковой проход <i>(при наличии турникетов)</i>	п. 6.1.9	наличие		
Маркировка и указатели для лиц с кардиостимуляторами <i>(при наличии рамок металлодетекторов)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Коридоры (основные пути движения)				
Ширина коридоров	п. 6.2.1	не менее 1,2 м		

Габариты разъездных карманов <i>(при ширине коридоров менее 1,5 м)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 x 1,8 м		
Ширина полосы движения (с учетом оборудования и мебели)	п. 6.2.2	не менее 1,2 м		
Площадки для поворота на 90°	п. 6.2.1	не менее 1,2 x 1,2 м		
Площадки для поворота на 180°	п. 6.2.1	не менее 1,4 x 1,4 м		
Глубина зоны перед дверьми	п. 6.2.2	не менее 1,5 м		
Ширина подходов к оборудованию и мебели	п. 6.2.2	не менее 0,9 м (при необходимости поворота – не менее 1,2 м)		
Ширина перехода между корпусами <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 м		
Высота коридоров	п. 6.2.1	не менее 2,1 м		
Ширина дверей и проемов на путях движения (между коридорами, холлами, переходами) <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порогов на путях движения <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенными дверьми <i>(при наличии таких дверей и численности посетителей 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет дверей <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		

Расстояние от дверных ручек до боковых стен <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Зоны отдыха, в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.2.5	наличие (через 25-30 м)		
Знак доступности зон отдыха	п. 6.5.1	наличие		
Указатели, средства визуальной информации	п. 6.5.2	наличие		
	п. 6.5.2	идентичность оформления		
	п. 6.4.1	контрастный цвет		
Дублирование информации шрифтом Брайля	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Оснащение организации знаками, выполненными шрифтом Брайля <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами <i>(при полустационарной или стационарной форме)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		

<i>предоставления социальных услуг)</i>				
Информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Эвакуационные знаки пожарной безопасности	п. 6.5.5	наличие		
Навесные препятствия на путях движения <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.6	закругленные края		
	п. 6.2.6	не более 0,1 м (не более 0,3 м от отдельно стоящей опоры)		
	п. 6.2.6	наличие барьеров, ограждений		
Ковровые покрытия <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.7	высота ворса не более 0,013 м		
	п. 6.2.7	надежное закрепление		
Перепад высот в пределах этажа <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Лестница на перепаде высот в пределах одного этажа <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		

Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие (для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни (при ширине лестницы 4 м и более)	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Фотолуминесцентное покрытие или подсветка поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа (при наличии перепада высот, в том числе в переходе между корпусами)				

Максимальная высота марша пандуса	не более 0,5 м	п. 6.2.9		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса (при отсутствии стационарного)	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями (для пандуса с односторонним движением)	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями (для пандуса на общем пути движения)	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина марша между поручнями (для винтового пандуса)	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса (при отсутствии стационарного)	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной	п. 6.2.11	наличие		

плоскости с бортиками				
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа на перепаде высот в пределах одного этажа (при наличии лестницы и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (при наличии)				
Лестница междуэтажная				
Ширина проема для выхода на лестницу (при наличии)	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей (при наличии)	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек (при наличии дверей)	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек (при наличии дверей)	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей (при наличии дверей)	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки (при наличии дверей)	п. 6.4.3	наличие		
Указатель пути движения от лестницы к лифту (при наличии лифта вне зоны видимости)	п. 6.5.1	наличие		
Тактильные напольные указатели перед входом на лестничные марши (при наличии)	п. 6.2.3	наличие		

<i>открытого входа и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)</i>				
Тактильные напольные указатели перед открытой лестницей <i>(при наличии такой лестницы и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Ширина марша лестницы <i>(по пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие <i>(для открытой лестницы – с двух сторон)</i>		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		

Непрерывность поручней	наличие	п. 6.2.11		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолюминесцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Нетравмирующие окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Рельефные обозначения этажей на поручнях	п. 6.2.12	наличие		
Барьеры, ограждения <i>(при нависании открытой лестницы на высоте менее 2,1 м)</i>	п. 6.2.6	наличие		
Лифт				
Ширина дверного проема в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порога при входе в лифтовой холл <i>(при наличии двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от ручки двери в лифтовой холл	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

холл до вертикальных плоскостей <i>(при наличии)</i>				
Удобные ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Габариты кабины лифта	п. 6.2.14	не менее 1,1 x 1,4 м		
Переговорное устройство с отображением визуальной информации в кабине лифта	п. 6.2.16	наличие		
Указатель направления движения к доступному лифту <i>(при наличии недоступного лифта и отсутствии доступного в зоне видимости)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Точность остановки лифта (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Указатель номера этажа напротив лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.2.16	контрастный цвет		
Рельефный номер этажа при выходе из лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр 0,05 м		
	п. 6.2.16	высота рельефа не менее 1 мм		
	п. 6.2.16	дублирование шрифтом Брайля		
Отдельный блок вызова лифта для МГН на каждом этаже <i>(при наличии разных лифтов в одном холле)</i>	п. 6.2.13	наличие		
Подъемная платформа для инвалидов междуэтажная <i>(при наличии)</i>				

Точность остановки платформы (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Пожаробезопасные зоны на этажах выше первого (при необходимости)				
Площадь пожаробезопасных зон с необходимым оборудованием	п. 6.2.26	по расчету		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ				
Обслуживание через окно, прилавок, стойку (при наличии)				
Высота поверхности	п. 8.1.7	не более 0,85 м		
Ширина поверхности	п. 8.1.7	не менее 1,0 м		
Ширина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,5 м		
Система обеспечения разборчивости звуковой информации	п. 8.1.7	наличие		
	п. 6.5.1	обозначение		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Обслуживание через терминалы, автоматы (при наличии)				
Высота кнопок, отверстий, дисплеев от пола, дисплеев	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		
Расстояние от кнопок, отверстий,	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

дисплеев до боковой стены				
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Обозначения шрифтом Брайля (при наличии надписей)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Внутренние помещения (кабинеты и т. п.) (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Площадь помещения для приема (при наличии)	п. 8.1.11	не менее 12 кв. м (на одно рабочее место), не менее 18 кв. м (на два рабочих места)		
Место для размещения на кресле-коляске	п. 8.1.3	наличие		

Учебные классы (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Столы для учащихся с недостатками зрения и слуха	п. 8.2.2	первые столы в ряду у окна и среднем ряду		
Столы для учащихся на креслах-колясках	п. 8.2.2	первые столы в ряду у двери		
Помещения предприятий питания (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		

	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Количество мест для инвалидов	п. 8.4.6	по расчету		
Высота стола для инвалидов	п. 8.4.7	не более 0,85 м		
Ширина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,5 м		
Ширина прохода между столиков со стульями	п. 8.4.7	не менее 0,9 м		
Актовый (зрительный) зал (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		

	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при стационарных сиденьях)</i>	п. 8.1.9 табл. Б.2	наличие (по умолчанию 0,75 %)		
Распределенные места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при их количестве более трех)</i>	п. 8.6.5	наличие		
Ограждение или буферная полоса <i>(при стационарных сиденьях в амфитреатре)</i>	п. 8.1.8	наличие		
Сиденья с подлокотниками <i>(при нестационарных сиденьях)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Опора для спины <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Пространство под скамьей не менее 1/3 глубины скамьи <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Освещенные места для сурдопереводчиков	п. 8.6.6	наличие		
Лестница на сцену <i>(при наличии)</i>	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		

	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Пандус на сцену <i>(при наличии лестницы)</i>	п. 8.6.7	ширина не менее 0,9 м		
	п. 8.6.7	уклон не более 8 %		
	п. 8.6.7	бортики по бокам марша		
	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		
	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Подъемная платформа для доступа на сцену <i>(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)</i>	п. 8.6.7	наличие		
Спортивный зал <i>(при наличии)</i>				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		

Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ (при наличии)				
Номера (комнаты) для инвалидов				
Доля номеров (комнат) для инвалидов	п. 7.1.1	не менее 3 % (не менее одного)		
Номера (комнаты) для инвалидов на креслах-колясках	п. 7.1.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии указателя)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Диаметр зоны перед дверью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед кроватью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед шкафами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед окнами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Высота оконной ручки	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		

Расстояние от оконной ручки до боковой стены	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Высота размещения розеток	п. 6.4.2	от 0,4 до 0,8 м		
Контрастный цвет выключателей	п. 6.4.1	наличие		
Балкон (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога (для каждого элемента)	п. 7.1.4	не более 14 мм		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Глубина балкона	п. 7.1.4	не менее 1,4 м		
Санузел (при наличии)				
Диаметр зоны перед входом в санузел	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Диаметр свободной зоны	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (при наличии)				
Универсальная кабина санузла (отдельный специализированный санузел для инвалидов с автономным входом)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		

Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Запирающее устройство с экстренным открыванием снаружи и индикацией «занято/свободно»	п. 6.3.9	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.7	не менее 2,25 х 2,2 м		
Габариты кабины (при наличии душа)	п. 6.3.7	не менее 2,3 х 2,4 м		
Габариты кабины (при наличии душа и зоны для переодевания)	п. 6.3.7	не менее 2,7 х 2,7 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		

Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Высота писсуара (при наличии)	п. 6.3.3	не более 0,4 м		
Высота раковины	п. 6.3.3	не более 0,85 м		
Высота пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,5 м		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Кабина для инвалидов в общей уборной (в санузле с несколькими кабинками)				
Количество доступных кабин	п. 6.3.2	5 % от общего числа		
Указатель направления движения к блоку санузлов с доступной кабиной (при входе в санузел без доступной кабины)	п. 6.5.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина двери в кабину	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Дистанционное закрывание-открывание двери от унитаза (<i>при габаритах кабины менее 2,2 x 1,65 м</i>)	п. 6.3.6	наличие		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.6	не менее 1,5 x 1,5 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.6	не менее 0,75 м		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		
Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		

Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Общественные душевые (при наличии)				
Ширина прохода между рядами	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		
Закрытая кабина для инвалидов	п. 6.3.5	наличие		
Нескользящее покрытие пола в кабине	п. 6.3.5	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты закрытой кабины	п. 6.3.7	не менее 1,8 x 1,8 м		
Душевой поддон без порога	п. 6.3.5	наличие		
Габариты поддона (трапа)	п. 6.3.7	не менее 0,9 x 1,5 м		
Габариты свободной зоны	п. 6.3.7	не менее 0,8 x 1,5 м		

Высота складного сиденья	п. 6.3.5	не более 0,48 м		
Габариты складного сиденья	п. 6.3.5	не менее 0,5 х 0,5 м		
Ручной душ	п. 6.3.5	наличие		
Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Настенные поручни	п. 6.3.5	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Раздевалки при спортивных залах и бассейнах для инвалидов (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина прохода между скамьями (с учетом скамей)	п. 6.3.8	не менее 2,4 м		
Ширина прохода между скамьями (без учета скамей)	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		

* при отсутствии возможности однозначного ответа (да/нет) обследуемого элемента заполняется «неприменимо», с обязательным обоснованием в графе «Примечание»

** здесь и далее по тексту указаны пункты СП 59.13330.2020

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в части беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, подпись)

Приложение 4
к приказу Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
от «16» февраля 2022 г. № 113

поле для нанесения
QR-кода

Форма проверочного листа

(список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в полустационарной форме, а также для оценки соблюдения требований, связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора)	
Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа	
Дата заполнения проверочного листа	
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами	

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия	
Форма социальных услуг в соответствии с которой контролируемым лицом оказываются социальные услуги	
Наименование и реквизиты решения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы об утверждении формы проверочного листа	
Наименование и реквизиты решение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия	
<p>Должность, фамилия и инициалы должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в должностные обязанности которых в соответствии с должностными регламентами входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>Должность, фамилия и инициалы специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия и заполняющего проверочный лист</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№, п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Примечание
			Да	Нет	Неприменимо	
Контролируемое лицо						
1	<p>Осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные акты о назначении на должность руководителя, заместителей руководителя, о приеме на работу сотрудников, оказывающих социальные услуги, должностные инструкции всех сотрудников, паспорт или иной документ удостоверяющий личность руководителя, иных сотрудников; - утвержденное штатное расписание контролируемого лица; - свидетельство о включении в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы; - правоустанавливающая и техническая документация на здание/помещение, сооружения/территории/оборудование/транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг; 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ); - Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 34); - приложения 1, 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве» (далее - постановление ПМ № 829-ПП); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее - приказ Минтруда России № 940н); - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о 				

	<ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка для работников контролируемого лица; - сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты проверок, предписания, протоколы, иные документы) органов, осуществляющих государственный контроль, отчетов (сведений) об исполнении указанных результатов контрольных (надзорных) мероприятий; - приказ контролируемого лица о проведении термометрии; - предоставление графика по проведению обеззараживания воздуха и влажной обработки с применением моющих, дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении 	<p>предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее - приказ Минтруда России № 874н);</p> <p>- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»</p>				
1.2	<p>Соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировка и оборудование всех помещений, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими; - здание (-я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения; 	пункт 16 приказа Минтруда России № 940н				

	<ul style="list-style-type: none"> - потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств; - на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп; - для хранения технических средств реабилитации предусмотрены отдельные помещения; - обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде; - предоставление санитарно-бытового помещения для работников организации; - организация хозяйственного помещения для хранения уборочного инвентаря, который маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ <p>(подтверждаются технической документацией на здание/помещения, сооружения/территории/оборудование, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются с целью предоставления социальных услуг)</p>					
2.	<p>Предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал по учету договоров на предоставление социальных услуг; 	<ul style="list-style-type: none"> - подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 16, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Минтруда России № 874н; - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 № 1459 «Об особенностях предоставления 				

<ul style="list-style-type: none"> - журнал по учету индивидуальных программ предоставления социальных услуг; - личные дела получателей социальных услуг; - копии решений уполномоченного органа о признании граждан нуждающимися социальных услугах в соответствующей форме социального обслуживания; - заявления получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг; - карта типизации по результатам функциональной диагностики (при наличии); - индивидуальные программы предоставления социальных услуг получателей социальных услуг; - договоры с получателями социальных услуг или их законными представителями; - справки о состоянии здоровья получателей социальных услуг из учреждений здравоохранения, нуждающихся в предоставлении социальных услуг; - выписки из единого жилищного документа; - графики контроля за работой сотрудников, оказывающих социальные услуги; - циклограммы работников; - ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие документы факт оказания услуг (дневники, акты, журналы, отчеты, иные документы) 	<p>социального обслуживания в городе Москве» (далее - приказ Департамента № 1459);</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 30.12.2020 № 1589 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и признании утратившими силу отдельных положений приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31 декабря 2019 г. № 1459» (далее - приказ Департамента № 1589); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26.08.2015 № 739 «Об утверждении стандартов социальных услуг» (далее - приказ Департамента № 739); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.12.2020 № 1580 «Об утверждении тарифов на социальные услуги» (далее - приказ Департамента № 1580); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.02.2021 № 75 «О внесении изменения в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 75); - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 10.03.2021 № 180 «О внесении изменений в приказы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739, от 29 декабря 2020 г. № 1580 и 				
---	--	--	--	--	--

		<p>признании утратившим силу положения приказа Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 25 мая 2016 г. № 589» (далее - приказ Департамента № 180);</p> <p>- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 31.12.2020 № 1608 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26 августа 2015 г. № 739» (далее - приказ Департамента № 1608);</p> <p>- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.01.2021 № 48 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 1580» (далее - приказ Департамента № 48);</p> <p>- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 20.01.2020 № 28 «О наделении управлений социальной защиты населения города Москвы полномочиями по признанию несовершеннолетних граждан, женщины и женщины с детьми, находящихся в социально опасном положении, нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме» (далее - приказ Департамента № 28)</p>				
2.1	- плата за социальное обслуживание взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком взимания платы за социальное обслуживание	пункт 14 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ				
2.2	- надлежащий уход	пункт 16 приказа Минтруда России № 940н				
2.3	- безопасные условия предоставления социальных услуг					
2.4	- контролируемым лицом социальные услуги предоставляются в соответствии с порядком предоставления	- пункт 13 приказа Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 739;				

	социальных услуг и в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги	<ul style="list-style-type: none"> - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 				
3	<p>Предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сайт контролируемого лица, информационные стенды о деятельности контролируемого лица; - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) по формам предоставления социальных услуг, видам услуг, порядке предоставления и условий оказания социальных услуг; - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы) об утверждении тарифов на социальные услуги 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 4 части 1 статьи 12, статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ; - Закон города Москвы № 34; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Минтруда России № 874н; - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)» (далее - приказ Минтруда России № 886н); - приказ Департамента № 739; - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 				
4	<p>Использует информацию о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие в личном деле получателя социальных услуг согласие на обработку персональных данных; - локальный акт (приказ, распоряжение) о конфиденциальности информации о получателях социальных услуг 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 5 части 1 статьи 12, статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ; - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; - Закон города Москвы № 34; - приказ Минтруда России № 940н; - постановление ПМ № 829-ПП; - приказ Департамента № 739; - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 				

5	<p>Осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заявление получателя социальных услуг, нуждающегося в социальном сопровождении; - журнал учета заявлений получателя социальных услуг, обратившихся за социальным сопровождением; - локальный акт (приказы, распоряжения, любые другие документы) по оказанию содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); - наличие договора с организацией, предоставляющей медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам (социальное сопровождение); - наличие программы с указанием мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг с отметкой об исполнении; - акт об оказанных услугах 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Департамента № 739; - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 				
6	<p>Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой и об ее исполнении (заявление от получателя социальных услуг о предоставлении содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приложение 2 постановления ПМ № 829-ПП; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 739; - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 				

	индивидуальная программа предоставления социальных услуг, копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации), акты выполненных работ)				
7.	<p>Предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие документы), определяющий порядок предоставления услуг связи получателям социальных услуг; - журнал регистрации обращения граждан за предоставлением услуг связи (телефония, почтовые отправления, «Интернет»); - наличие телефонных аппаратов, доступность оборудованных мест для выхода в сеть «Интернет»; - документы, подтверждающие обращение гражданина за данной услугой (заявление) 	<ul style="list-style-type: none"> - пункт 9 части 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента № 739; - приказ Департамента № 1580; - приказ Департамента № 75; - приказ Департамента № 180; - приказ Департамента № 48; - приказ Департамента № 1608 			
8	<p>Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, используемым контролируемыми лицами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт доступности для инвалидов общественного здания (или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных мер), согласованный с общественным объединением инвалидов 	<ul style="list-style-type: none"> - ст. 15, 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - статья 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - постановление Правительства Российской Федерации 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 			

		<p>основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»; - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; - приказ Минтруда России № 940н; - приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 21.10.2016 № 1197 «О назначении специалистов Департамента и специалистов сети подведомственных организаций, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг и сопровождение инвалидов с оказанием им необходимой помощи» 				
9.	Размещает информацию о проведении независимой оценки качества оказания услуг организации (при ее прохождении)	- пункт 12.1 части 2 статьи 13 Федерального закона № 442-ФЗ				

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в части социального обслуживания, подпись)

Обследуемый параметр	Реквизиты НПА	Нормативный показатель	Фактический показатель (да/нет/ неприменимо*)	Примечание
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (при наличии собственной территории)				
Вход на территорию				
Непрозрачная калитка двустороннего действия	СП 59.13330.2020** п. 5.1.2	отсутствие		
Дублирование вывески шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15-ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Непрерывная связь с внешними пешеходными коммуникациями (отсутствие порога при входе и др.)	п. 5.1.3	наличие		
ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ (при организации входа посетителей на территорию объекта через здание проходной или КПП данное здание обследуется по вложенной анкете отдельного общественного здания)				
АВТОСТОЯНКА (при наличии)				
Расстояние до доступного входа в здание	п. 5.2.2	не более 150 м		
Доля машино-мест для инвалидов	п. 5.2.1	не менее 10 %		
в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.1	по расчету		
Габариты машино-мест для инвалидов на креслах-колясках	п. 5.2.4	3,6 x 6,0 м		
Доступность подхода к каждому машино-месту для инвалидов	п. 5.2.3	наличие		
Выделение дорожной разметкой	п. 5.2.1	наличие		
Дорожный знак «Парковка» с табличкой «Инвалиды»	п. 5.2.1	наличие		
Ровное, нескользкое покрытие в местах высадки	п. 5.2.3	наличие		
Уклон поверхности в местах высадки	п. 5.2.3	не более 2 %		
Мероприятия, предотвращающие частичное размещение автомобилей в	п. 5.2.4	наличие		

пределах пешеходных путей <i>(при смежном расположении)</i>				
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ				
Путь ко входу в здание, доступному для инвалидов				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	п. 5.1.11	наличие		
Ширина пути движения	п. 5.1.7	не менее 1,2 м		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным продольным уклоном <i>(при уклоне более 4 %)</i>	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен- ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен- ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2 %		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2 %		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути <i>(при наличии)</i>	п. 5.3.2	не более 0,1м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении		

		размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности <i>(при наличии)</i>	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути <i>(при совмещении путей)</i>	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра <i>(при пересечении транспортного пути)</i>	п. 5.1.8	пантусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей <i>(при перепадах высот)</i>	п. 5.1.8	уклон не более 5 % или бордюрный пантус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Прочие пути движения по прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Ровное, твердое, нескользкое покрытие	наличие	п. 5.1.11		
Ширина пути движения	не менее 1,2 м	п. 5.1.7		
Карманы для разъезда инвалидов на креслах-колясках <i>(при ширине пути менее 2,0 м)</i>	п. 5.1.7	не менее 2,5 x 2,0 м (через каждые 25 м)		
Продольный уклон пути	п. 5.1.7	не более 8 %		
Участки с уменьшенным	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен-		

продольным уклоном (при уклоне более 4%)		ностью не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема		
	п. 5.1.7	уклон не более 1 % протяжен- ностью не менее 5 м через каждые 1,5 м подъема		
Поперечный уклон пути	п. 5.1.7	от 0,5 до 2 %		
Уклон в местах пересечений и поворотов	п. 5.1.7	не более 2 %		
Толщина швов между бетонными плитами или брусчаткой (при наличии)	п. 5.1.11	не более 0,01 м		
Навесные препятствия в зоне пешеходного пути (при наличии)	п. 5.3.2	не более 0,1 м или не более 0,3 м (от отдельно стоящей опоры)		
	п. 5.3.2	скругленные края		
	п. 5.3.2	ограждение при превышении размеров выступа		
Тактильные наземные указатели или изменение фактуры перед зонами повышенной опасности (при наличии)	п. 5.1.10	наличие		
Разметка для разграничения транспортного и пешеходного пути (при совмещении путей)	п. 5.1.4	наличие		
Понижения бордюра (при пересечении транспортного пути)	п. 5.1.8	пантусы бордюрные или искусственные неровности		
Понижения пешеходных путей	п. 5.1.8	уклон не более 5 % или		

<i>(при перепадах высот)</i>		бордюрный пандус		
Доступные для инвалидов места отдыха через каждые 100 – 150 м <i>(при соответствующей протяженности путей движения)</i>	п. 5.3.1	наличие		
Система средств информационной поддержки	п. 5.1.3	наличие		
Дублирование информации шрифтом Брайля <i>(при необходимости)</i>	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Лестница на прилегающей территории <i>(при наличии)</i>				
Количество ступеней в одном марше	п. 5.1.12	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 5.1.12	наличие		
Открытые подступенки	п. 5.1.12	отсутствие		
Ширина марша	п. 5.1.12	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 5.1.12	от 0,35 до 0,4 м (или кратно)		
Высота ступени	п. 5.1.12	от 0,12 до 0,15 м		
Поперечный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 5.1.12	не более 1 %		
Свес проступей	п. 5.1.12	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 5.1.12	не более 0,025 м		
Тактильно-контрастные наземные указатели или изменение фактуры перед лестницей	п. 5.1.10	наличие		
Поручни	п. 5.1.13	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 5.1.13	наличие		
Высота поручней	п. 5.1.13	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной	п. 5.1.13	наличие		

плоскости с краем марша лестницы				
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 5.1.13	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 5.1.13	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 5.1.13	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 5.1.13	не менее 0,06 м		
Пандус на прилегающей территории (при наличии лестницы)				
Уклон марша	п. 5.1.14	не более 8 % (до 10 % при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 5.1.14	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %), не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 5.1.14	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 5.1.16	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 5.1.16	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 5.1.16	длина не менее 1,5 м (на общих путях движения не менее		

		1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 5.1.16	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,8 м)		
Уклон промежуточных площадок	п. 5.1.16	от 0,5 до 1 %		
Поручни	п. 5.1.16	наличие с двух сторон		
	п. 5.1.16	высота верхнего 0,9 м		
	п. 5.1.16	высота нижнего 0,7 м		
	п. 5.1.16	размещение в одной вертикальной плоскости с краем марша		
Высота бортиков по краям марша	п. 5.1.16	не менее 0,05 м		
Подъемная платформа для инвалидов на прилегающей территории (при перепаде высоты менее 3 м и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 5.1.14	наличие		
Лифт для инвалидов на прилегающей территории (при перепаде высот более 3 м и отсутствии пандуса, а также при перепаде высот более 6 м)				
Лифт для инвалидов	п. 5.1.14	наличие		
ВХОДНАЯ ГРУППА (описываются все входные группы в изолированные помещения, в которых предусмотрен доступ посетителей или проживающих)				
Входная площадка				
Габариты входной площадки (при наличии пандуса)	п. 6.1.4	не менее 2,2 x 2,2 м		
Габариты входной площадки (при отсутствии пандуса и автоматических раздвижных дверях)	п. 6.1.4	не менее 1,2 x 1,9 м		
Габариты входной площадки (при отсутствии пандуса и распашных дверях)	п. 6.1.4	не менее 1,8 x 1,4 м		
Входная лестница (при наличии)				
Количество ступеней в одном марше	п. 6.1.2	от 3 до 12 шт. (*до 15 шт.)		
Идентичность всех ступеней	п. 6.1.2	наличие		

Открытые подступенки	п. 6.1.2	отсутствие		
Ширина марша	п. 6.1.2	не менее 1,35 м		
Ширина проступи	п. 6.1.2	от 0,35 до 0,4 м (или кратно)		
Высота ступени	п. 6.1.2	от 0,12 до 0,15 м		
Поперечный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 2 %		
Продольный уклон ступеней	п. 6.1.2	не более 1 %		
Свес проступей	п. 6.1.2	не более 0,015 м		
Радиус закругления проступей	п. 6.1.2	не более 0,025 м		
Поручни	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
Непрерывность поручней	п. 6.1.2	наличие		
Высота поручней	п. 6.1.2	0,9 м		
Расположение поручней в одной вертикальной плоскости с краем проходной части лестницы	п. 6.1.2	наличие		
Промежуточные поручни (при ширине марша более 4 м)	п. 6.1.2	наличие		
Горизонтальные завершения поручней	п. 6.1.2	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней	п. 6.1.2	наличие		
Расстояние от поручней до других поверхностей	п. 6.1.2	не менее 0,06 м		
Высота свободного пространства над поручнем	п. 6.1.2	не менее 0,45 м		
Входной пандус (при наличии перепада высот между уровнями тротуара и тамбура)				
Уклон марша	п. 6.1.2	не более 8 % (до 10 % при высоте не более 0,2 м или при сопровождении)		
Длина каждого марша	п. 6.1.2	не более 15 м (при уклоне от 3 до 4 %).		

		не более 12 м (при уклоне от 4 до 5 %), не более 9 м (при уклоне от 5 до 6 %), не более 6 м (при уклоне от 6 до 8 %), не более 5 м (при уклоне более 8 %)		
Суммарная длина маршей пандуса	п. 6.1.2	не более 110 м (при уклоне от 3 до 6 %), не более 36 м (при уклоне от 6 до 8 %)		
Ширина марша между поручнями	п. 6.1.2	от 0,9 до 1,0 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м (на общих путях движения не менее 1,8 x 1,5 м)		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.1.2	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.1.2	не менее 1,5 x 1,5 м		
Уклон промежуточных площадок	п. 6.1.2	от 0,5 до 1 %		
Поручни (при высоте подъема более 0,2 м)	п. 6.1.2	наличие с двух сторон		
	п. 6.1.2	высота верхнего 0,9 м		
	п. 6.1.2	высота нижнего 0,7 м		
	п. 6.1.2	размещение в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика)		

Высота бортиков по краям марша	п. 6.1.2	не менее 0,05 м		
Входные двери (наружные)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема <i>(при необходимости эвакуации более 15 МГН групп мобильности М2 – М4)</i>	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки <i>(при двухстворчатых дверях)</i>	п. 6.1.5	не менее 0,9 м		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Знак доступности для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.5.1	наличие <i>(при выполнении нормативов)</i>		
Указатель направления движения к доступному входу <i>(для главного входа, не являющегося доступным)</i>	п. 6.5.1	Наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери <i>(при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)</i>	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 x 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		
	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри, при отсутствии внутренней двери)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Тамбур (при наличии)				

Минимальное свободное пространство в тамбуре за вычетом ширины открытой внутрь двери	п. 6.1.8	не менее 1,4 м		
Свободное пространство у наружной двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,3 м		
Свободное пространство у внутренней двери со стороны защелки	п. 6.1.8	не менее 0,6 м		
Входные двери (внутренние) (при наличии)				
Ширина дверного проема в свету	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Ширина дверного проема (при необходимости эвакуации более 15 МПН групп мобильности М2 – М4)	п. 6.1.5	не менее 1,2 м		
Ширина рабочей створки (при двухстворчатых дверях)	п. 6.1.5	не менее 0,9 м (не менее 0,8 м в несущих конструкциях)		
Зеркальные стекла	п. 6.1.8	отсутствие		
Задержка закрывания двери	п. 6.1.5	не менее 5 с		
Высота порога	п. 6.2.4	не более 14 мм		
Указатель направления движения к доступному выходу (изнутри) (для главного выхода, не являющегося доступным)	п. 6.5.1	наличие		
Яркая маркировка на прозрачной двери (при нижнем крае прозрачной поверхности 0,85 м и менее)	п. 6.1.6	прямоугольник не менее 0,1 x 0,2 м или круг от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.1.6	высота от 0,9 до 1,0 м и от 1,3 до 1,4 м		

	п. 6.1.6	размещение с двух сторон полотна		
Знак доступности выхода для инвалидов на креслах-колясках <i>(изнутри)</i>	п. 6.5.1	наличие (при выполнении нормативов)		
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ <i>(в случае если обследуемая организация расположена выше или ниже первого этажа, сначала описываются вертикальные пути движения, затем горизонтальные)</i>				
Перепад высот при входе на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Внутренняя лестница для доступа на первый этаж <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для реабилитационно-образовательных организаций и иных крупных зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие		

		(для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолуминесцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Внутренний пандус для доступа на первый этаж <i>(при наличии перепада высот между уровнями входа и первого этажа)</i>				
Максимальная высота марша пандуса	п. 6.2.9	не более 0,5 м		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса с односторонним движением)</i>	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса на общем пути движения)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		

Ширина марша между поручнями (для винтового пандуса)	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса (при отсутствии стационарного)	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде (вверху и внизу)	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая (при наличии)	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная (при наличии)	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной плоскости с бортиками	п. 6.2.11	наличие		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа для доступа на первый этаж (при наличии лестницы и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		

Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Вход на первый этаж				
Ширина дверного проема <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенной дверью <i>(при наличии отдельной двери и численности посетителей 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет двери <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверной ручки до боковых стен <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии отдельной двери)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Ширина контрольно-пропускных устройств <i>(при наличии)</i>	п. 6.1.9	не менее 0,95 м		
Боковой проход <i>(при наличии турникетов)</i>	п. 6.1.9	наличие		
Маркировка и указатели для лиц с кардиостимуляторами <i>(при наличии рамок металлодетекторов)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Коридоры (основные пути движения)				
Ширина коридоров	п. 6.2.1	не менее 1,2 м		

Габариты разъездных карманов <i>(при ширине коридоров менее 1,5 м)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 x 1,8 м		
Ширина полосы движения (с учетом оборудования и мебели)	п. 6.2.2	не менее 1,2 м		
Площадки для поворота на 90°	п. 6.2.1	не менее 1,2 x 1,2 м		
Площадки для поворота на 180°	п. 6.2.1	не менее 1,4 x 1,4 м		
Глубина зоны перед дверьми	п. 6.2.2	не менее 1,5 м		
Ширина подходов к оборудованию и мебели	п. 6.2.2	не менее 0,9 м (при необходимости поворота – не менее 1,2 м)		
Ширина перехода между корпусами <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.1	не менее 2,0 м		
Высота коридоров	п. 6.2.1	не менее 2,1 м		
Ширина дверей и проемов на путях движения (между коридорами, холлами, переходами) <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порогов на путях движения <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Тактильные напольные указатели перед фронтально расположенными дверьми <i>(при наличии таких дверей и численности посетителей 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Контрастный цвет дверей <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		

Расстояние от дверных ручек до боковых стен <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки <i>(при наличии дверей)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Зоны отдыха, в т. ч. для инвалидов на креслах-колясках	п. 6.2.5	наличие (через 25-30 м)		
Знак доступности зон отдыха	п. 6.5.1	наличие		
Указатели, средства визуальной информации	п. 6.5.2	наличие		
	п. 6.5.2	идентичность оформления		
	п. 6.4.1	контрастный цвет		
Дублирование информации шрифтом Брайля	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Оснащение организации знаками, выполненными шрифтом Брайля <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами <i>(при полустационарной или стационарной форме)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		

<i>предоставления социальных услуг)</i>				
Информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) <i>(при полустационарной или стационарной форме предоставления социальных услуг)</i>	ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ	наличие		
Эвакуационные знаки пожарной безопасности	п. 6.5.5	наличие		
Навесные препятствия на путях движения <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.6	закругленные края		
	п. 6.2.6	не более 0,1 м (не более 0,3 м от отдельно стоящей опоры)		
	п. 6.2.6	наличие барьеров, ограждений		
Ковровые покрытия <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.7	высота ворса не более 0,013 м		
	п. 6.2.7	надежное закрепление		
Перенал высот в пределах этажа <i>(при наличии)</i>				
Ограждение <i>(при наличии открытого края высотой более 1 м)</i>	п. 6.2.8, СП 118.13330 п. 6.15	наличие		
Лестница на перепаде высот в пределах одного этажа <i>(при наличии)</i>				
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крутых зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		

Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие (для открытой лестницы – с двух сторон)		
Разделительные поручни (при ширине лестницы 4 м и более)	п. 6.2.8	наличие		
Непрерывность поручней	п. 6.2.11	наличие		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Фотолюминесцентное покрытие или подсветка поручней (на путях эвакуации)	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа (при наличии перепада высот, в том числе в переходе между корпусами)				

Максимальная высота марша пандуса	не более 0,5 м	п. 6.2.9		
Уклон стационарного пандуса	п. 6.2.9	не более 5 %		
Уклон инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не более 8 %		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса с односторонним движением)</i>	п. 6.2.9	от 0,9 до 1,0 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для пандуса на общем пути движения)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина марша между поручнями <i>(для винтового пандуса)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,2 м		
Ширина инвентарного пандуса <i>(при отсутствии стационарного)</i>	п. 6.2.9	не менее 0,8 м		
Разворотные площадки при въезде <i>(вверх и вниз)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Промежуточная площадка прямая <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	длина не менее 1,5 м		
Промежуточная площадка поворотная <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.9	не менее 1,5 х 1,5 м		
Высота бортиков по краям марша	п. 6.2.10	не менее 0,05 м		
Тактильные напольные указатели перед пандусом	п. 6.2.10	отсутствие		
Поручни	п. 6.2.11	наличие с двух сторон		
Высота верхнего поручня	п. 6.2.11	0,9 м		
Высота нижнего поручня	п. 6.2.11	0,7 м		
Размещение поручней в одной вертикальной	п. 6.2.11	наличие		

плоскости с бортиками				
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручня	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Травмобезопасные окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены (при наличии)	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Подъемная платформа на перепаде высот в пределах одного этажа (при наличии лестницы и отсутствии пандуса)				
Подъемная платформа	п. 6.2.8	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (при наличии)				
Лестница междуэтажная				
Ширина проема для выхода на лестницу (при наличии)	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей (при наличии)	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек (при наличии дверей)	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек (при наличии дверей)	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей (при наличии дверей)	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки (при наличии дверей)	п. 6.4.3	наличие		
Указатель пути движения от лестницы к лифту (при наличии лифта вне зоны видимости)	п. 6.5.1	наличие		
Тактильные напольные указатели перед входом на лестничные марши (при наличии)	п. 6.2.3	наличие		

<i>открытого входа и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)</i>				
Тактильные напольные указатели перед открытой лестницей <i>(при наличии такой лестницы и численности посетителей или проживающих 50 и более на этаж)</i>	п. 6.2.3	наличие		
Ширина марша лестницы <i>(на пути эвакуации)</i>	п. 6.2.24	не менее 1,35 м <i>(для образовательных организаций и иных крутых зданий)</i>		
	п. 6.2.24	не менее 1,2 м <i>(для прочих зданий)</i>		
Идентичность геометрии ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Ровное шероховатое покрытие	п. 6.2.8	наличие		
Непрозрачный материал ступеней	п. 6.2.8	наличие		
Глубина проступи	п. 6.2.8	от 0,28 до 0,35 м		
Высота подступенка	п. 6.2.8	от 0,13 до 0,17 м		
Бортик с открытой стороны марша или иные ограждающие устройства	п. 6.2.8	не менее 0,02 м		
Радиус закругления ребра ступени	п. 6.2.8	не более 0,02 м		
Контрастные полосы на проступях краевых ступеней	п. 6.2.8	ширина от 0,08 до 0,1 м		
	п. 6.2.8	не более 0,04 м до края		
Поручни	п. 6.2.11	наличие <i>(для открытой лестницы – с двух сторон)</i>		
Разделительные поручни <i>(при ширине лестницы 4 м и более)</i>	п. 6.2.8	наличие		

Непрерывность поручней	наличие	п. 6.2.11		
Высота поручней	п. 6.2.11	0,9 м		
Округлое сечение поручней	п. 6.2.12	наличие		
Диаметр поручней	п. 6.2.12	от 0,03 до 0,05 м		
Контрастный цвет поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Фотолумinesцентное покрытие или подсветка поручней <i>(на путях эвакуации)</i>	п. 6.2.29	наличие		
Горизонтальные завершения поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	0,3 м		
Нетравмирующие окончания поручней (вверху и внизу)	п. 6.2.11	наличие		
Расстояние от поручня до стены <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.12	не менее 0,045 м		
Рельефные обозначения этажей на поручнях	п. 6.2.12	наличие		
Барьеры, ограждения <i>(при нависании открытой лестницы на высоте менее 2,1 м)</i>	п. 6.2.6	наличие		
Лифт				
Ширина дверного проема в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота порога при входе в лифтовой холл <i>(при наличии двери)</i>	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.1	наличие		
Высота ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от ручки двери в лифтовой холл	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

холл до вертикальных плоскостей <i>(при наличии)</i>				
Удобные ручки двери в лифтовой холл <i>(при наличии)</i>	п. 6.4.3	наличие		
Габариты кабины лифта	п. 6.2.14	не менее 1,1 x 1,4 м		
Переговорное устройство с отображением визуальной информации в кабине лифта	п. 6.2.16	наличие		
Указатель направления движения к доступному лифту <i>(при наличии недоступного лифта и отсутствии доступного в зоне видимости)</i>	п. 6.5.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Точность остановки лифта (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Указатель номера этажа напротив лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр от 0,1 до 0,2 м		
	п. 6.2.16	контрастный цвет		
Рельефный номер этажа при выходе из лифта	п. 6.2.16	высота от пола 1,5 м		
	п. 6.2.16	высота цифр 0,05 м		
	п. 6.2.16	высота рельефа не менее 1 мм		
	п. 6.2.16	дублирование шрифтом Брайля		
Отдельный блок вызова лифта для МГН на каждом этаже <i>(при наличии разных лифтов в одном холле)</i>	п. 6.2.13	наличие		
Подъемная платформа для инвалидов междуэтажная <i>(при наличии)</i>				

Точность остановки платформы (перепад высот)	п. 6.2.13	не более 0,01 м		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Пожаробезопасные зоны на этажах выше первого (при необходимости)				
Площадь пожаробезопасных зон с необходимым оборудованием	п. 6.2.26	по расчету		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ				
Обслуживание через окно, прилавок, стойку (при наличии)				
Высота поверхности	п. 8.1.7	не более 0,85 м		
Ширина поверхности	п. 8.1.7	не менее 1,0 м		
Ширина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.1.7	не менее 0,5 м		
Система обеспечения разборчивости звуковой информации	п. 8.1.7	наличие		
	п. 6.5.1	обозначение		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Обслуживание через терминалы, автоматы (при наличии)				
Высота кнопок, отверстий, дисплеев от пола, дисплеев	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		
Расстояние от кнопок, отверстий,	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

дисплеев до боковой стены				
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Обозначения шрифтом Брайля (при наличии надписей)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Внутренние помещения (кабинеты и т. п.) (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Площадь помещения для приема (при наличии)	п. 8.1.11	не менее 12 кв. м (на одно рабочее место), не менее 18 кв. м (на два рабочих места)		
Место для размещения на кресле-коляске	п. 8.1.3	наличие		

Учебные классы (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Столы для учащихся с недостатками зрения и слуха	п. 8.2.2	первые столы в ряду у окна и среднем ряду		
Столы для учащихся на креслах-колясках	п. 8.2.2	первые столы в ряду у двери		
Помещения предприятий питания (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно-линейный шрифт		

	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверных ручек	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Количество мест для инвалидов	п. 8.4.6	по расчету		
Высота стола для инвалидов	п. 8.4.7	не более 0,85 м		
Ширина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Высота проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,75 м		
Глубина проема для ног	п. 8.4.7	не менее 0,5 м		
Ширина прохода между столиков со стульями	п. 8.4.7	не менее 0,9 м		
Актовый (зрительный) зал (при наличии)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефно- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		

	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет двери	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при стационарных сиденьях)</i>	п. 8.1.9 табл. Б.2	наличие (по умолчанию 0,75 %)		
Распределоченные места для инвалидов на креслах-колясках <i>(при их количестве более трех)</i>	п. 8.6.5	наличие		
Ограждение или буферная полоса <i>(при стационарных сиденьях в амфитеатре)</i>	п. 8.1.8	наличие		
Сиденья с подлокотниками <i>(при нестационарных сиденьях)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Опора для спины <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Пространство под скамьей не менее 1/3 глубины скамьи <i>(при сиденьях в виде скамей)</i>	п. 8.6.3	наличие		
Освещенные места для сурдопереводчиков	п. 8.6.6	наличие		
Лестница на сцену <i>(при наличии)</i>	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		

	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Пандус на сцену <i>(при наличии лестницы)</i>	п. 8.6.7	ширина не менее 0,9 м		
	п. 8.6.7	уклон не более 8 %		
	п. 8.6.7	бортики по бокам марша		
	п. 8.6.7	высота верхнего поручня с одной стороны 0,9 м		
	п. 8.6.7	высота нижнего поручня с одной стороны 0,7 м		
Подъемная платформа для доступа на сцену <i>(при наличии лестницы и отсутствии пандуса)</i>	п. 8.6.7	наличие		
Спортивный зал <i>(при наличии)</i>				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Информирующая тактильная табличка	п. 6.5.9	рельефо- линейный шрифт		
	п. 6.5.9	шрифт Брайля		
	п. 6.5.9	со стороны дверной ручки		
	п. 6.5.9	высота от 1,2 до 1,6 м		
	п. 6.5.9	0,1 м от края двери		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		

Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ (при наличии)				
Номера (комнаты) для инвалидов				
Доля номеров (комнат) для инвалидов	п. 7.1.1	не менее 3 % (не менее одного)		
Номера (комнаты) для инвалидов на креслах-колясках	п. 7.1.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Дублирование информационного указателя шрифтом Брайля (при наличии указателя)	ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ	наличие		
Диаметр зоны перед дверью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед кроватью	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед шкафами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Диаметр зоны перед окнами	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Высота оконной ручки	п. 6.4.2	от 0,85 до 1,1 м		

Расстояние от оконной ручки до боковой стены	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Высота размещения розеток	п. 6.4.2	от 0,4 до 0,8 м		
Контрастный цвет выключателей	п. 6.4.1	наличие		
Балкон (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога (для каждого элемента)	п. 7.1.4	не более 14 мм		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Глубина балкона	п. 7.1.4	не менее 1,4 м		
Санузел (при наличии)				
Диаметр зоны перед входом в санузел	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина дверного проема	п. 7.1.6	не менее 0,8 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Диаметр свободной зоны	п. 7.1.1	не менее 1,2 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (при наличии)				
Универсальная cabina санузла (отдельный специализированный санузел для инвалидов с автономным входом)				
Информация о назначении помещений	п. 6.5.3	наличие		
Контрастный цвет указателя	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		

Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Запирающее устройство с экстренным открыванием снаружи и индикацией «занято/свободно»	п. 6.3.9	наличие		
Контрастный цвет выключателя	п. 6.4.1	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.7	не менее 2,25 х 2,2 м		
Габариты кабины (при наличии душа)	п. 6.3.7	не менее 2,3 х 2,4 м		
Габариты кабины (при наличии душа и зоны для переодевания)	п. 6.3.7	не менее 2,7 х 2,7 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.3	не менее 0,8 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		

Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Высота писсуара (при наличии)	п. 6.3.3	не более 0,4 м		
Высота раковины	п. 6.3.3	не более 0,85 м		
Высота пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,75 м		
Глубина пространства для ног под раковиной	п. 6.3.3, 8.1.7	не менее 0,5 м		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Кабина для инвалидов в общей уборной (в санузле с несколькими кабинками)				
Количество доступных кабин	п. 6.3.2	5 % от общего числа		
Указатель направления движения к блоку санузлов с доступной кабиной (при входе в санузел без доступной кабины)	п. 6.5.1	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знаки доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		

Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина двери в кабину	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Открывание двери	п. 6.3.3	наружу		
Дистанционное закрытие-открывание двери от унитаза (<i>при габаритах кабины менее 2,2 x 1,65 м</i>)	п. 6.3.6	наличие		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты кабины	п. 6.3.6	не менее 1,5 x 1,5 м		
Диаметр свободной зоны	п. 6.3.3	не менее 1,4 м		
Ширина зоны для кресла-коляски	п. 6.3.6	не менее 0,75 м		
Контрастный цвет санитарных приборов	п. 6.4.1	наличие		
Унитаз с опорой для спины	п. 6.3.3	наличие		
Высота унитаза	п. 6.3.3	от 0,45 до 0,5 м		
Длина унитаза	п. 6.3.3	0,7 м		
Стационарный поручень	п. 6.3.3	наличие		
Откидной поручень	п. 6.3.3	наличие		

Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Крючки для костылей и одежды	п. 6.3.3	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Тактильное обозначение устройства вызова помощи	п. 6.5.9	наличие		
Общественные душевые (при наличии)				
Ширина прохода между рядами	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		
Закрытая кабина для инвалидов	п. 6.3.5	наличие		
Нескользкое покрытие пола в кабине	п. 6.3.5	наличие		
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Высота тактильного обозначения	п. 6.3.6	от 1,2 до 1,6 м		
Расстояние до тактильного обозначения от края двери (со стороны ручки)	п. 6.3.6	от 0,1 до 0,5 м		
Габариты закрытой кабины	п. 6.3.7	не менее 1,8 x 1,8 м		
Душевой поддон без порога	п. 6.3.5	наличие		
Габариты поддона (трапа)	п. 6.3.7	не менее 0,9 x 1,5 м		
Габариты свободной зоны	п. 6.3.7	не менее 0,8 x 1,5 м		

Высота складного сиденья	п. 6.3.5	не более 0,48 м		
Габариты складного сиденья	п. 6.3.5	не менее 0,5 х 0,5 м		
Ручной душ	п. 6.3.5	наличие		
Рычажный или сенсорный кран	п. 6.3.9	наличие		
Настенные поручни	п. 6.3.5	наличие		
Система тревожной сигнализации или двухсторонней связи	п. 6.3.6	наличие		
Раздевалочные при спортивных залах и бассейнах для инвалидов (при наличии)				
Ширина дверного проема	п. 6.2.4	не менее 0,9 м		
Высота дверного порога	п. 6.2.4	0 мм		
Контрастный цвет дверей	п. 6.4.1	наличие		
Знак доступности	п. 6.5.1	наличие		
Контрастный цвет дверной ручки	п. 6.4.1	наличие		
Высота дверных ручек	п. 6.4.3	от 0,8 до 1,1 м		
Расстояние от дверных ручек до вертикальных плоскостей	п. 6.4.2	не менее 0,6 м		
Удобные дверные ручки	п. 6.4.3	наличие		
Ширина прохода между скамьями (с учетом скамей)	п. 6.3.8	не менее 2,4 м		
Ширина прохода между скамьями (без учета скамей)	п. 6.3.8	не менее 1,8 м		

* при отсутствии возможности однозначного ответа (да/нет) обследуемого элемента заполняется «неприменимо», с обязательным обоснованием в графе «Примечание»

** здесь и далее по тексту указаны пункты СП 59.13330.2020

(Ф.И.О. должностного лица, участвующего в проведении контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в части беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, подпись)